

Depuis quelques jours, l'eau du robinet présente un gout ou une odeur selon les secteurs de la commune.

Dès l'apparition de ces phénomènes, l'exploitant de réseau d'eau potable, SUEZ, en lien avec le syndicat de la vallée de Serre (SIAEP) et l'Agence Régionale de Santé (ARS), a mobilisé toutes ses équipes pour identifier l'origine du problème et le résoudre.

L'Agence Régionale de Santé (ARS), en application du principe de précaution, a demandé au syndicat de la vallée de Serre d'Olt et son exploitant de restreindre l'usage de l'eau du robinet et d'interdire la consommation.

Cette information a été communiquée par le biais d'appels téléphoniques et relayée par les élus locaux.

En collaboration avec votre mairie, le SIAEP de la Vallée de la Serre d'Olt et l'exploitant ont immédiatement mis en place une distribution d'eau en bouteille pour pallier ce problème ponctuel.

L'exploitant en relation avec l'ARS, recherche l'origine de ces désagréments depuis l'origine au moyen d'analyses multiples et particulièrement poussées. Simultanément, il assure un programme d'autocontrôle bactériologique quotidien.

Nous vous tiendrons journallement informés de l'évolution de la situation par affichage et contacts téléphoniques.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Lundi, 20 Aout 2018



**LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX
DE LA REGION LANGUEDOC**

Adresse : Lyonnaise des Eaux 19 Bd des Balquières - 12850 ONET LE CHÂTEAU - 05 65 76 11 34

BULLETIN D'ANALYSE
(eaux destinées à la consommation humaine)

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Prélevé par : PERRIN
Date de prélèvement : **14/08/2018**
Heure de prélèvement : 16:00
Secteur : Aveyron-Lozère
Synd./ Collectivité : VASO
Commune : **L ESTANG**
Point de prélèvement : L ESTANG STATION

N° identification labo :

Déposé au labo par : PERRIN
Date et heure dépose labo : 14/08/2018
Date et heure début analyse :
Date et heure fin analyse :

Origine : LESTANG
Type : Eau traitée distribution
Motif : autocontrôle sdei
Cond. Météo. : #VALEUR!

RESULTATS D'ANALYSES

Analyses	Résultats	Unités	Normes (eaux traitées)
Chlore libre	: 0,57	mg/l	-
Chlore total	: 0,62	mg/l	-
Bioxyde de chlore	: ,	mg/l	-
Coliformes totaux	: 0	dans 100 ml	0
E. coli	: 0	dans 100 ml	0
Entérocoques	: 0	dans 100 ml	0
Turbidité	: #VALEUR!	NTU	2

OBSERVATIONS

RAS

CONCLUSION

**LES ELEMENTS ANALYSES SUR CET ECHANTILLON, REPONDENT AUX
CRITERES EXIGIBLES POUR LES EAUX D'ALIMENTATION**

Validé par : Le Responsable Usines
H. BOULET

L'Ingénieur Responsable de l'Eau
S. CAMBRAI

Bulletin édité le : 15/08/2018

Saisie sur analyse :